

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 180.NS.HD.2023

Siemianowice Śląskie, dnia 17.04.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewa Paszta – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży; nr upoważnienia: 46

Katarzyna Rutowicz – Kijak – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży : 51

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

41 – 100 Siemianowice Śląskie

ul. Szkolna 15

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

tel. 32 228 21 76

e-mail: sp3@sp3siemianowice.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 15

41 – 100 Siemianowice Śląskie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

tel. 32 228 21 76

e-mail: sp3@sp3siemianowice.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Siemianowice Śląskie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP: 6431433184

REGON:000726636

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Renata Szwagierek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemianowicach Śląskich

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 17.04.2023 r. godz. 10.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 17.04.2023 r. godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości * nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
nie oceniono dokumentów
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka publiczna. Brak ustaleń dla innych kontroli.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 – 344/15 oddziałów (166 dziewcząt, 178 chłopców), w tym 5 uczniów obecnych uchodźców z Ukrainy.
Liczba uczniów w klasach I – III – 146/6 oddziały.

Lokalizacja - Szkoła Podstawowa Nr 3 zlokalizowana jest w dwóch budynkach wolnostojących, dwupiętrowych mieszczących się w obrębie tej samej posesji.

Architektonicznie budynki nie są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń.

Ściany, sufity, podłogi czyste w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku szkoły, mikroklimat pomieszczeń: instalacja c.o. zapewniona z sieci ciepłowniczej, ciepła bieżąca woda zapewniona ze źródeł własnych (elektryczne ogrzewacze wody), kanalizacja centralna, nie wszystkie pomieszczenia wyposażone są w wentylację grawitacyjną, pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne wyposażone są w okna.

Okna w salach lekcyjnych posiadają konstrukcję umożliwiającą otwieranie, zabezpieczone w zależności od potrzeb przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Oświetlenie naturalne w salach lekcyjnych zapewnione jest z lewej strony w stosunku do tablicy.

Salę lekcyjne (ogółem 12) utrzymane w prawidłowym stanie higieniczno - zdrowotnym; armatura świetlna jarzeniowa czynna we wszystkich pomieszczeniach.

Pomieszczenia sal lekcyjnych wyposażone są w meble edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów, spełniają wymagania bezpieczeństwa posiadające certyfikaty.

W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów

szkolnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych - szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym w godzinach od 8.00 do 15.30. Rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia przerwy międzylekcyjne 2 x 20 minut, pozostałe 10 minutowe. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe zlokalizowane w dwóch budynkach szkolnych.

Przy realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z chemii szkoła nie stosuje niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Poinformowano szkołę o możliwości w Konkursie „Szkolna Aktywność Fizyczna” oraz ćwiczenia śródlekcyjne.

Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą w godzinach 06.30 – 16.00 dla 123 zapisanych uczniów. Sprzęt, urządzenia nieuszkodzone spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia sanitarne dla uczniów zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze budynku głównego odrębne dla dziewcząt i chłopców utrzymane w stanie pełnej sprawności technicznej i czystości, wyposażone w środki higieny osobistej oraz w bieżącą ciepłą wodę przy umywalkach do mycia rąk.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych: zapewniono dostęp do 2 umywarek i 5 kabin WC dla dziewcząt, 2 umywarek, 3 kabin WC i 4 pisuarów dla chłopców. Ponadto w budynku drugim zapewniono dostęp do 3 umywarek, 4 kabin WC w pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt oraz 1 umywalki i 2 kabin WC dla chłopców.

W salach lekcyjnych oraz w innych pomieszczeniach szkoły znajdują się umywalki tylko z dopływem zimnej bieżącej wody.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji – zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są dla wszystkich klas w szkolnej sali gimnastycznej o powierzchni 264m² oraz małej sali gimnastycznej mieszczącej się w drugim budynku (80,60m²). Ponadto uczniowie klas II realizują 1 godzinę w -f na Basenie Miejskim w S-cach Śl. przy ul. Śniadeckiego w ramach nauki pływania. Zewnętrzną infrastrukturę do prowadzenia zajęć z w-f stanowi boisko wielofunkcyjne o powierzchni 968m² o nawierzchni sztucznej trawy. Uczniowie mają także do dyspozycji plac zabaw oraz teren rekreacyjny przy budynku szkoły (asfalt).

Pomieszczenia bloku sportowego – nawierzchnia parkietu w sali gimnastycznej wykazuje duży stopień zużycia (zdarta powierzchnia), zły stan techniczny wykładziny podłogowej w korytarzu komunikacyjnym przed pomieszczeniami przebieralni dla uczniów: występują ubytki, nierówności, załamania.

Według oświadczenia dyrektora szkoły prowadzone jest postępowanie przygotowawcze do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków szkoły – przypuszczalny termin rozpoczęcia nie został jeszcze ustalony. Na chwilę obecną został przeprowadzony audyt energetyczny oraz przygotowano dokumentację projektową.

System pierwszej pomocy: w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami zapewniona przez SZKOL – MED w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II; szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do własnej dyspozycji. Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka – zgodnie z harmonogramem 2 x w tygodniu (poniedziałek i wtorek) w wymiarze 12 godzin.

Gabinet wyposażony jest w punkt poboru ciepłej i zimnej wody oraz dostępne są środki myjąco – dezynfekujące. Szkoła posiada wytypowaną placówkę służby zdrowia w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów tj. HELP Center Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, ul. Kościelna 39.

Przeprowadzana jest fluoryzacja zębów w klasach młodszych.

Dożywianie - placówka prowadzi zorganizowane dożywianie w formie obiadów dwudaniowych dla 134 uczniów realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 20 w Siemianowicach Śląskich. Liczba posiłków dofinansowanych przez Mops – 24. W programie mleko i owoce/ warzywa w szkole uczestniczą uczniowie klas I – V – 227/10 oddziałów. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do wody pitnej w okresie letnim (dystrybutor wody).

Placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Odzież wierzchnia uczniów przechowywana na wieszakach ściennych w salach lekcyjnych.

Teren szkoły teren posesji częściowo ogrodzony, z częściowymi brakami górnych części betonowego ogrodzenia utrzymany w prawidłowym stanie sanitarnym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona.

Odpady stałe gromadzone w sposób prawidłowy z zachowaniem częstotliwości i ciągłości odbioru.

W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych umieszczone w widocznym miejscu.

Podczas kontroli przekazano stronie klauzule informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO.

- 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
- 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
 - 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 - 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)
 - 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 - 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 - 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)
 - 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 - 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
 - 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Siemianowicach Śląskich
mgr Renata Szwagierek

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Szkolna 15, tel. 228-21-76
NIP 643-14-33-184, Regon: 000726636

Starszy Asystent
Ewa Paszta
mgr Ewa Paszta

Starszy Asystent
Katarzyna Rutowicz-Kijak
mgr Katarzyna Rutowicz-Kijak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczeńc imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.04.2023 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Siemianowicach Śląskich
mgr Renata Szwagierek

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Szkolna 15, tel. 228-21-76
NIP 643-14-33-184 Regon: 000726636

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczeńc podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić